

Fredropol, 16.04.2019 r.

**Wyjaśnienie dotyczące zapytania cenowego nr KI.271.P.6.2019.**

W zapytaniu cenowym z dnia 11 kwietnia 2019 r. nr KI.271.P.6.2019 dot. „Przygotowanie z dostawą oraz montażem elementów drewnianej konstrukcji dla wykonania wiat na boisku w miejscowości Fredropol gmina Fredropol” brak jest informacji odnośnie malowania konstrukcji oraz czy pokrycie jest w zakresie robót.

Wyjaśnienie:

Konstrukcję wiat należy pomalować farbą drewnochron - impregnat zabezpieczający w kolorach naturalnego drewna.

Pokrycie znajduje się w zakresie prac związanych z montażem wiat na boisku. Dane szczegółowe odnośnie pokrycia to: blacha trapezowa powlekana w kolorze brąz lub zgniła zieleń wraz z obróbkami, rynny rury spustowe.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Sebastian Kutek  
Kierownik Referatu Inwestycji