

Fredropol, dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wyjaśnienie nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Zagospodarowanie centrum wsi Makowa poprzez remont świetlicy wiejskiej i urządzenie terenów sportowych przy budynku”

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 27.08.2009 r. o treści ;

„Proszę o podanie grubości styropianu do dociepleń ścian – pozycja nr przedmiaru robót”

Odp. Grubość styropianu wynosi 10 cm