

Znak sprawy: ZP/271-03/2012

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż trybun sportowych”

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w przypadku trybuny modułowej ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensację nierówności terenu do 10 cm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza inną możliwość montażu krzeselka? Np. montowane do konstrukcji w czterech rogach siedziska z zachowaniem gładkiej powierzchni.
3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem – podejścia i przejścia z blachy kratowej? Czy ma to być krata WEMA czy blacha stalowa ryflowana, ocynkowana ogniowo, antypoślizgowa, uniemożliwiająca spadanie przedmiotów pod trybunę.
4. Czy na przedmiotową trybunę wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące pod rygorem jej odrzucenia.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1 – Tak konstrukcja ma posiadać regulowane stópki

Ad.2 – Dopuszczalny jest montaż krzeselka w czterech rogach siedziska

Ad.3 – Krata WEMA.

Ad.4 – Tak.