

Znak sprawy: ZP/271-09/2012

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Szkolny plac zabaw w Fredropolu realizowany w ramach programu Radosna Szkoła”

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnie syntetyczną bezspoinową (wylewana) zgodną z programem Radosna Szkoła oraz wykonanie podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni syntetycznej?
2. W projekcie budowlanym – Opis Techniczny pkt. 7.2. Ogrodzenie terenu placu zabaw – jest napisane że projektuje się żywopłot. W przedmiarze natomiast jest ogrodzenie panelowe plus furtka proszę o sprecyzowanie ogrodzenia.
3. W projekcie budowlanym – Opis Techniczny i SIWZ nie ma mowy o chodniku natomiast w przedmiarze trzeba wykonać chodnik około 40m<sup>2</sup>. Co obowiązuje?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1 – Tak.

Ad.2 – Ogrodzenie zgodnie z przedmiarem robót tj. ogrodzenie panelowe plus furtka.

Ad.3 – Chodnik zgodnie z przedmiarem robót.