

W związku z zapytaniem wykonawcy:

Zapytanie o instalacje elektryczną, remont świetlicy Nowosiółki.1/ Rozdzielnia elektryczna T1- wyposażenie, a/ile obw. elektr.n. 1f b/-ile obw. elektr. gn. 3f c/- ile obw. oświetlenia, d/- zabezpieczenie przeciwprzepięciowo- atmosferyczne, f/- ile obw. ogrzewania grzejników elektrycznych, g/- jakie zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla obw. ogrzewania grzejnikowego, h/- czy przewidziane są obw. TV SAT + Internet, i/-Jaka wentylacja wyciągowa dla pomieszczeń, j/- Jak grzana woda ciepła k./- czy jest zamontowany głw. wył. P.Pož.

Udziela się następującej odpowiedzi :

Na remont poddasza świetlicy nie był wykonywany projekt instalacji. Zamieszczony kosztorys jest oszacowaniem rzędu wielkości kosztów instalacji elektrycznej na poddaszu. Pozycje kosztorysu obejmują wykonanie jednego obwodu oświetleniowego dwóch obwodów gniazd; czterech obwodów ogrzewania wraz z grzejnikami konwektorowymi, montaż tablicy T2 oraz zasilania jej z tablicy głównej budynku.

Wszystkie obwody zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi.

POWYŻSZA ODPOWIEDŹ NIEJEST OPISEM PROJEKTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ ALE PRZEDSTAWIENIEM ZAŁOŻEŃ DO WYKONANIA
OSZACOWANIA KOSZTÓW